



Zakłady Mięsne Skiba S.A.
ul. Derdowskiego 23, 89-600 Chojnice
NIP 555 211 26 10

Chojnice, dnia 27.06.2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2025

dotyczące zakupu, dostawy i montażu układu kogeneracyjnego wraz z kotłem odzysknicowym w zabudowie kontenerowej

w związku z ubieganiem się o wsparcie przedsięwzięcia w ramach projektu pn. Budowa przez ZM Skiba S.A. dla ubojni w Chojnicach przy ul. Droga do Igieł 2, układu technologicznego polegającego na produkcji energii elektrycznej i ciepłej w systemie wysokosprawnej kogeneracji oraz produkcji pary na cele technologiczne z wyprodukowanego ciepła z kogeneracji poprzez zastosowanie kotła odzysknicowego w ramach programu priorytetowego nr 4.9.2 „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu Część 2) Inwestycje dotyczące budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 0,5 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.

1. Nazwa, adres i dane Zamawiającego

Zakłady Mięsne Skiba Spółka Akcyjna
ul. Derdowskiego 23
89-600 Chojnice
NIP: 5552112610

Kontakt:

Justyna Szyłman, tel. +48 604-626-745, adres e-mail: j.szylman@zmskiba.pl

Jacek Kruk, tel. +48 692-457-210, adres e-mail: j.kruk@zmskiba.pl

2. Termin i sposób składania ofert

- 1) Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz powinna zawierać:
 - a) datę i miejsce sporządzenia,
 - b) pieczęć firmy,
 - c) nazwę i adres siedziby Oferenta, nr NIP Oferenta (lub równoważny nr obowiązujący w kraju, w którym podmiot jest zarejestrowany),
 - d) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (telefon oraz adres e-mail) osoby wyznaczonej do kontaktów z Zamawiającym,
 - e) adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby),
 - f) oferowaną cenę netto oraz brutto, która uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia (w przypadku ofert podanych w walucie innej niż PLN, wartość oferty zostanie przeliczona przy zastosowaniu średniego kursu sprzedaży ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu sporządzania protokołu wyboru oferty),
 - g) termin realizacji przedmiotu zamówienia (wyrażony w miesiącach),
 - h) wyjaśnienie zakresu równoważności zaproponowanych parametrów w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 3 (jeśli dotyczy),
- 2) Każdy Oferent powinien dostarczyć również:
 - a) pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeśli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych),
 - b) oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu ofertowym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
- 3) Wymienione wyżej załączniki do oferty stanowią jej integralną część.
- 4) Formularz ofertowy oraz wszystkie załączniki do oferty powinny być opatrzone podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania Oferenta.
- 5) Zachowanie formy pisemnej oferty składanej elektronicznie wymaga przesłania w formie elektronicznej (dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej (skan odręcznie podpisanego dokumentu, lub dokument opatrzony podpisem

zaufanym lub podpisem osobistym), wypełnionego i podpisanego formularza oferty wraz z załącznikami.

- 6) Ofertę wraz z kompletem załączników należy złożyć za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: j.szylman@zmskiba.pl, j.kruk@zmskiba.pl
- 7) Termin składania ofert: 18.07.2025 r. Oferty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
- 8) Oferenci mogą przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.
- 9) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 10) W toku oceny ważnych ofert odbywającej się zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny określonymi w pkt. 7 Zamawiający może podjąć negocjacje cenowe ze wszystkimi Oferentami na równych warunkach. Przebieg negocjacji będzie potwierdzony protokołem z negocjacji.
- 11) Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego, wyznaczając nowy termin składania ofert. Zamawiający poinformuje o zakresie wprowadzonych zmian w treści zapytania ofertowego w miejscu publikacji. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. W takim przypadku każdy z Oferentów będzie miał prawo do nowelizacji już złożonej oferty. Nie dotyczy to nieistotnych korekt w treści zapytania ofertowego.
- 12) W przypadku aktualizacji oferty, Wykonawca powinien wyraźnie określić, która ze złożonych ofert jest ofertą ostateczną.

3. Opis przedmiotu zamówienia

- 1) Kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotowego zadania:
 - 42110000-3 Turbiny i silniki
- 2) Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę, montaż i uruchomienie, układu kogeneracyjnego wraz z kotłem odzysknicowym w zabudowie kontenerowej zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Układ ma stanowić integralną całość, gotową do podłączenia w układ Inwestora, wraz ze wszystkimi licznikami, czujnikami i układami alarmowymi.

a) Podstawowe wymagania:

I. Moduł kogeneracyjny (w rozumieniu silnik z generatorem na wspólnej ramie) w zabudowie kontenerowej - parametry:

- moc elektryczna: 999 kW_e,
- zużycie gazu ziemnego typu E (dla wartości opałowej gazu wynoszącej 10,17 kWh/m³), wynoszące max. 245 m³/h. (zgodnie z normą ISO 3046-1 tj. tolerancja +5% mocy w paliwie)
- przeznaczony do pracy ciągłej z obciążeniem w zakresie od 50% do 100% mocy znamionowej,
- sprawność produkcji energii elektrycznej: min. 41 % (zgodnie z normą ISO 3046-1 tj. tolerancja +5% mocy w paliwie) – parametr punktowany
- sprawność produkcji energii cieplnej: min. 40,02 % – parametr punktowany
- sprawność całkowita: min. 81,02 %,
- moc cieplna z płaszcza silnika: min. 550 kW (tolerancja +/- 8%),
- moc cieplna w strumieniu spalinach – min. 465 kW (tolerancja +/- 8%), dla schłodzenia spalin do 100 °C
- generator o napięciu 400V (regulacja napięcia 10%),
- zużycie oleju przez silnik max. 0,21 g/kWh,
- wymiana świec nie częściej niż raz do roku,
- interwał do remontu pośredniego: min. 40 000 mth,
- interwał do remontu kapitalnego: min 80 000 mth,
- system automatyki oparty na sterownikach PLC,
- Do oferty należy dołączyć kartę katalogową generatora, potwierdzającą spełnienie deklarowanych parametrów.
- Szczegółowe parametry i wyposażenie jednostki kogeneracyjnej zgodne z projektem wykonawczym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.



Zakłady Mięsne Skiba S.A.
ul. Derdowskiego 23, 89-600 Chojnice
NIP 555 211 26 10

Wymagania dotyczące zabudowy kontenerowej z agregatem kogeneracyjnym:

- Zabudowa kontenerowa i wyposażenie zgodne z projektem budowlanym i wykonawczym stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.
- Zabudowa kontenerowa jednostki kogeneracyjnej ma być zaprojektowana oraz wykonana w sposób, aby jej wytrzymałość pozwalała na transport i podnoszenie wraz ze wszystkimi urządzeniami zabudowanymi wewnątrz w tym m.in. zespołem kogeneracyjnym, układem instalacji technologicznych i wentylacyjnych oraz AKPiA.
- W przypadku kontenera, który nie będzie w stanie przenieść obciążenia, należy wykonać konstrukcję wsporczą zgodnie z załączonym projektem wykonawczym.
- Kontenery mają być posadowione jeden nad drugim z pomostem dostępowym wg projektu konstrukcyjnego.
- Kontener ma być wyposażony w drzwi z możliwością swobodnego dostępu do silnika w celu zapewniania wykonania niezbędnych czynności serwisowych, w tym demontaż jednostki wytwórczej.
- Kontener ma być wyposażony w wentylację zgodną z załączonym projektem.
- Podłoga kontenera agregatu ma stanowić jego integralną część oraz mieć formę wanny olejowej (ociekowej), aby zapobiec przed ewentualnym przedostaniem się oleju do środowiska.
- Wewnątrz kontenera należy zapewnić wymaganą przestrzeń serwisową zespołu kogeneracyjnego.
- Kontener kogeneracyjny zostanie wyposażony w system detekcji gazu oparty na urządzeniach typu Gazex. System składał się będzie z dwóch detektorów DEX-12/N, centrali MD-2ZA, sygnalizatora optyczno-akustycznego SL-32 oraz zaworu odcinającego MAG-3.
- Kontener wyciszony (redukcja hałasu do poziomu minimum 75 dB(A) z odległości 1m, potwierdzona badaniami lub certyfikatem)

II. Kocioł odzysknicowy w zabudowie kontenerowej - parametry:

- Wydajność produkcji pary min. 580 kg/h,
- Para wodna nasycona o ciśnieniu 8 bar
- System spalinowy z odzyskiem ciepła ze spalin i tłumikiem akustycznym
- Wyposażenie do wytwornicy pary: zawór bezpieczeństwa, armaturę odcinającą, automatyczne odsalanie i odmulanie, chłodniczkę próbek, szafę sterującą z regulacją dwupołożeniową poziomu wody w kotle oraz bypass spalin, układ pomiarowy.
- Panel kontrolny z możliwością zdalnego dostępu, służący do sterowania pracą kotła oraz odczytem parametrów jego pracy. Podstawowe wskaźniki odczytu to: ilość pary, ciśnienie, temperatura wody na wejściu i wyjściu, moc cieplna.
- Do oferty należy dołączyć kartę katalogową wytwornicy pary potwierdzającą spełnienie deklarowanych parametrów.
- Szczegółowe parametry i wyposażenie kotła odzysknicowego zgodne z projektem wykonawczym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Wymagania dotyczące zabudowy kontenerowej dla kotła odzysknicowego:

- Szczegóły wykonania i wyposażenie - zgodne z projektem budowlanym i wykonawczym stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.
- Kontener wyposażony w wentylację nawiewną i wywiewną zgodną z załączonym projektem wykonawczym.
- Kontener przenoszący obciążenia.
- Kontener wyciszony (redukcja hałasu do poziomu 75 dB(A) z odległości 1m, potwierdzona badaniami lub certyfikatem)
- Na potrzeby dostępu do kontenera z kotłem odzysknicowym należy wykonać pomost serwisowy zgodny z załączonym projektem.
- Wykonawca powinien zabezpieczyć wejście na dach kontenera przy użyciu drabiny zgodny z załączonym projektem
- Należy wykonać konstrukcję dachu kontenera w sposób umożliwiający montaż wszystkich urządzeń na dachu oraz ich bieżącą obsługę serwisową.

III. Zespół chłodzenia mieszanki paliwowo - powietrznej LT - mający za zadanie odbiór ciepła powstającego w wyniku sprężania w turbosprężarce mieszanki paliwowej i wytracenie go na chłodnicy wentylatorowej umieszczonej na dachu zabudowy kontenerowej z wytwornicą pary.

- Kompletny układ wraz z: orurowaniem, zaworami, armaturą, pompą, chłodnicą, zbiornikami



Zakłady Mięsne Skiba S.A.
ul. Derdowskiego 23, 89-600 Chojnice
NIP 555 211 26 10

wyrównawczymi.

- Sterowanie pracą chłodnic będzie odbywać się automatycznie, ze sterownika agregatu.
- Wykonanie i parametry zgodne z projektem budowlanym i wykonawczym stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.

IV. Zespół chłodzenia awaryjnego z chłodnicą wentylatorową HT – mający za zadanie awaryjny odbiór ciepła z bloku silnika agregatu umieszczony na dachu zabudowy kontenerowej z wytwornicą pary.

- Kompletny układ wraz z: orurowaniem, zaworami, armaturą, pompą, chłodnicą, zbiornikami wyrównawczymi, izolacją i okuciem w przestrzeniach narażonych na kontakt przez obsługę)
- Sterowanie pracą chłodnicy będzie odbywać się automatycznie ze sterownika agregatu.
- Wykonanie i parametry zgodne z projektem budowlanym i wykonawczym stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania ofertowego

V. Instalacja ciepła technologicznego odbieranego z agregatu - Wykonanie i parametry zgodne z projektem budowlanym i wykonawczym stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania Instalację należy wyposażyć w układ pomiaru ciepła oparty na ciepłomierzu. Do podstawowych odczytów z ciepłomierza należą:

- aktualny przepływ wody w m³/h
- całkowita objętość wody w m³
- aktualna moc cieplna w GJ
- całkowita energia cieplna w GJh
- temperatura zasilania i powrotu oraz różnica temperatur

VI. Instalacja spalinowa – Wykonanie i parametry zgodne z projektem budowlanym i wykonawczym stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Instalacja spalinowa wyposażona zostanie w tłumik hałasu, redukujący poziom uciążliwości akustycznej do 75 dB z 1m oraz odzysk ciepła ze spalin. Wykonanie i montaż konina wyrzutu spalin, wyposażonego w króciec pomiarowy. Całkowita wysokość komina 12,66 m.

VII. Instalacja gazowa - Wykonanie i parametry zgodne z projektem budowlanym i wykonawczym stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania ofertowego Ścieżka gazowa złożona jest z następujących elementów (dostarczona przez producenta jednostki kogeneracji jako kompletna z dokumentacją UDT):

- filtr gazu z cząstek stałych (bez osuszacza),
- podwójny elektrozawór odcinający z kontrolą szczelności,
- regulator dawki gazu i ciśnienia (elektronicznie sterowany zawór regulacyjny).

Ścieżkę gazową należy wyposażyć w system sygnalizacyjno-odcinający (aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej), który obejmuje: zawór kłapowy MAG-3 - 1szt.; detektor gazu DEX-1 - 1szt. centralkę czujników gazu Gazex MD 4. Z- 1szt. sygnalizator zewnętrzny- SL 32 Gazex- 1 szt. Do pomiaru ilości zużywanego gazu ziemnego, należy zainstalować układ licznikowy oparty o gazomierz turbinowy (np. firmy Common) wraz z przelicznikiem gazu.

VIII. Instalacja olejowa - instalacja utrzymująca i doprowadzająca do agregatu wymaganą ilość oleju silnikowego w trakcie pracy, wyposażona w zbiorniki oleju świeżego o pojemności umożliwiającej nieprzerwaną pracę pomiędzy wymianami oleju, pompa uzupełniania oleju, sterowanie procesem uzupełniania i wymiany oleju, czujnik wycieku oleju z instalacji. Dodatkowy zbiornik oleju o pojemności min. 500 l.

IX. Szafa energetyczna – wyposażenie: wyłącznik generatora do załączania i automatycznej synchronizacji zespołu z siecią z zabezpieczeniem termicznym i zwarciovym, system zabezpieczeń współpracujących z czujnikami zabudowanymi na zespole.

X. Szafa kontroli parametrów pracy silnika - wyposażona w panel z ekranem ciekłokrystalicznym służącym do sterowania pracą silnika oraz odczytem parametrów jego pracy.

XI. Szafa - moduł kontroli synchronizacji i zabezpieczeń do współpracy z siecią, realizujący następujące funkcje zabezpieczeń:

- pod- i nad częstotliwościowe,
- pod- i nad napięciowe,
- zwarciovie zwłoczne i bezzwłoczne,
- technologiczne,
- monitoring online: ciśnienia oleju, temperatury wody chłodzącej silnik, temperatury

podgrzewacza wody, temperatury wlotu powietrza, temperatury mieszanki, prędkości obrotowej generatora, monitoring minimalnego poziomu wody chłodzącej, poziom oleju min./max., zakres bezpiecznej temperatury, min. ciśnienia gazu,

- synchronizacja z siecią i monitorowanie pracy generatora,
- regulacja mocy wyjściowej przy przekroczonej temperaturze powietrza wlotowego,
- sterowanie pomocniczymi napędami: pompy HT i LT, zaworem trójdrogowym obiegu agregatu, wentylacją,
- sterowanie urządzeniami wtryskującymi smar, regulacją prędkości, wtryskiem, instalacją gazową, ładowarką baterii, startem,
- panel sterujący z przyciskami start/stop, wyłącznik awaryjny oraz kolorowy panel LCD minimum 15 cali na elewacji szafy sygnalizujący w/w stan pracy, zakłóceń, statusów sygnałów, ustawień, parametrów,

XII. Okablowanie - okablowanie wszystkich opisanych szaf i układów: wentylacji, chłodzenia HT i LT, uzupełniania oleju, sygnałów AKPiA, wyprowadzenie mocy z generatora do szafy z wyłącznikiem głównym.

XIII. Opomiarowanie – opomiarowanie układu wysokosprawnej kogeneracji zawierające: licznik ciepła z przepływomierzem, licznik gazu z korektorem objętościowym, układ pomiarowy energii elektrycznej na zaciskach generatora, licznik pary (dla potrzeb URE, rozliczenia z ZE, i potrzeby własne).

XIV. System wizualizacji układu – wizualizacja podstawowych parametrów pracy układu, podgląd stanów liczników i ich archiwizacja. Możliwość kasowania alarmów i zadania obciążenia. Możliwość zdalnego podłączenia się do systemu wizualizacji kogeneracji i odczytu danych.

Szczegółowe parametry oraz wymagania dla poszczególnych elementów w/w, wchodzących w skład układu kogeneracyjnego, należy wykonać zgodnie z załączonym projektem architektoniczno-budowlanym oraz projektami wykonawczymi.

XV. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla realizowanej inwestycji. Okres gwarancyjny obejmuje usługi serwisowe do 16 000 mth lub 24 miesiące, natomiast okres pogwarancyjny obejmuje usługi serwisowe do 80 000 mth włącznie z remontem kapitalnym. W ramach usług serwisowych należy wyszczególnić wymagane przeglądy serwisowe w w/w okresach z podaniem:

- terminu ich wykonania/ilości godzin pracy,
- przewidywany czas realizacji prac serwisowych (czas trwania przestoju jednostki kogeneracyjnej),
- wykaz części i materiałów zamiennych dla każdego przeglądu z podaniem nazwy części i ilości oraz litrów oleju silnikowego i interwałów jego wymiany,
- przewidywany koszt poszczególnych przeglądów obejmujący: robociznę, diety, dojazdy, zakwaterowanie, materiały eksploatacyjne i ulegające normalnemu zużyciu w tym m.in. świece, oleje na wymiany oraz dolewki, płyny eksploatacyjne, filtry, remonty głowic, przeglądy turbosprężarki i inne prace określone w harmonogramie przeglądów serwisowych producenta
- w okresie gwarancyjnym wszystkie koszty eksploatacji, w tym m.in. części szybkozużywające się tj. świece zapłonowe, filtry, olej na wymianę oraz dolewki, glikol, analiza oleju silnikowego (próbki olejowe pobiera obsługa Zamawiającego), za wyjątkiem kosztów paliwa gazowego oraz energii elektrycznej na potrzeby własne, są w wyłącznej gestii Wykonawcy.
- w okresie pogwarancyjnym wszystkie koszty eksploatacji (za wyjątkiem awarii i usterek nieplanowanych oraz paliwa gazowego) są w wyłącznej gestii Wykonawcy,
- czas reakcji serwisu wynosi max. 24 h; czas liczony jest od momentu zgłoszenia awarii pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

b) **Miejsce realizacji inwestycji:** ul. Droga do Igieł 2, 89-600 Chojnice

c) **Informacje dodatkowe:**

- Dokumentacja techniczna przedmiotu zamówienia zawarta jest w Załączniku nr 4 oraz Załączniku nr 5 do zapytania ofertowego. Podpisane przez Oferenta Oświadczenie o zachowaniu poufności (skan lub dokument podpisany elektronicznie) należy dostarczyć do Zamawiającego najpóźniej 5 dni kalendarzowych przed terminem składania ofert na adres: j.szylman@zmskiba.pl oraz j.kruk@zmskiba.pl Zamawiający po otrzymaniu podpisanego

przez Oferenta Oświadczenia o zachowaniu poufności najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych udostępni Załącznik nr 4 oraz Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego poprzez udzielenie dostępu do folderu Onedrive. Wraz z przesłanym Oświadczeniem o zachowaniu poufności należy podać imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego oraz nazwę firmy. Hasło zostanie wysłane na numer telefonu wskazany przy zgłoszeniu.

- Przedstawione w zapytaniu ofertowym oraz dokumentacji cechy techniczne przedmiotu zamówienia określają typ wymaganych przez Zamawiającego prac. Oznacza to, iż oferowany produkt musi spełniać określone w zapytaniu ofertowym parametry techniczne. Parametry oferowane mogą być korzystniejsze, nie mogą być gorsze niż określone w zapytaniu ofertowym. Ewentualne użycie określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy i służy określeniu klasy i jakości towaru. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający wymaga, aby użyte materiały, o ile są inne, posiadały parametry jakościowe, techniczne i eksploatacyjne nie gorsze niż określone w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.
- W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w produktu lub równoważnego. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych czy minimalnych parametrów przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania potwierdzenia wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę danych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta.
- W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, materiałów konkretnych producentów (nazw), specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

4. Harmonogram realizacji zamówienia

- 1) Termin związania z ofertą: 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.
- 2) Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 14 miesięcy od daty zawarcia umowy.

5. Warunki udziału w postępowaniu i sposób ich oceny

• Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie podmiot spełniający łącznie wszystkie poniższe warunki:

- 1) Czynne prowadzenie działalności gospodarczej (aktywny wpis w CEIDG lub KRS) oraz posiadanie uprawnień do wykonywania działalności polegającej na sprzedaży przedmiotu zapytania ofertowego – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część oferty.
- 2) Wobec Oferenta nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część oferty.
- 3) Brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część oferty.

• Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie podmiot, który posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające poprawną realizację zamówienia. Wymagane jest, aby Oferent posiadał udokumentowane doświadczenie dotyczące co najmniej 3 zrealizowanych w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy to w tym okresie, zamówień obejmujących dostawę jednostek kogeneracyjnych o mocy nie mniejszej niż 0,999 MW zasilanych gazem wraz z odzyskiem ciepła/wytwornicą pary i mocy cieplnej powyżej 975 kW.

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień, o których mowa powyżej, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane np. umowa z zamawiającym wraz z protokołem odbioru, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Oferent nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Oferenta.

Ocena spełnienia warunku wykonania zamówień będzie dokonana na zasadzie *spełnia/nie spełnia* na podstawie złożonego przez Oferenta oświadczenia potwierdzającego powyższe (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) oraz dołączonych dokumentów.

- **Potencjał techniczny**

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie podmiot, który posiada potencjał techniczny umożliwiający poprawną realizację zamówienia, dysponuje częściami zamiennymi niezbędnymi do naprawy oraz utrzymania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie wskazuje warunku szczegółowego.

Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na zasadzie *spełnia/nie spełnia* na podstawie złożonego przez Oferenta oświadczenia (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

- **Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie podmiot, który posiada zasoby kadrowe umożliwiające poprawną realizację zamówienia.

Zamawiający nie wskazuje warunku szczegółowego.

Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na zasadzie *spełnia/nie spełnia* na podstawie złożonego przez Oferenta oświadczenia (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

- **Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie podmiot, który znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, w tym jego terminową realizację oraz nie znajduje się w stanie upadłości ani likwidacji, nie wszczęto wobec Oferenta postępowania upadłościowego czy likwidacyjnego.

Zamawiający nie wskazuje warunku szczegółowego.

Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na zasadzie *spełnia/nie spełnia* na podstawie złożonego przez Oferenta oświadczenia (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

6. Inne postanowienia zapytania ofertowego

- 1) W ramach postępowania Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych oraz wariantowości cen.
- 2) W ramach postępowania Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
- 3) Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów potwierdzających prawdziwość danych zawartych w ofercie oraz załącznikach do oferty.
- 4) W przypadku niewpłynięcia żadnej oferty na przedmiot zamówienia lub wpłynięcia tylko ofert podlegających odrzuceniu, lub w sytuacji, gdy wszyscy potencjalni Wykonawcy zostaną wykluczeni z postępowania, lub nie spełnią warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona wyboru dowolnego Wykonawcy przedmiotu zamówienia (z wolnej ręki), który spełni wszystkie kryteria i warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
- 5) Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub wzbudzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Oferenta złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający oceni te wyjaśnienia w konsultacji z Oferentem i będzie mógł odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.
- 6) W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może zawrzeć umowę z Oferentem, który w prawidłowo przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
- 7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych ze wszystkimi oferentami, którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu
- 8) Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od zastosowania zasady konkurencyjności w sytuacji, w której ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć (np. klęski żywiołowe, katastrofy, awarie), wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia i nie można zachować określonego w Bazie Konkurencyjności terminu składania ofert. W przypadku wystąpienia wymienionej sytuacji Zamawiający jest zobowiązany do pisemnego uzasadnienia spełnienia wskazanych przesłanek.
- 9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania, w tym na etapie zakończenia postępowania bez dokonania wyboru

Wykonawcy oraz do unieważnienia postępowania także po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

7. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

• **Kryteria dopuszczające:**

- 1) Spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 5.
- 2) Złożenie oferty w terminie określonym w pkt. 2 ppkt. 6.
- 3) Przygotowanie oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 2.
- 4) Przedstawienie wszystkich wymaganych załączników określonych w pkt. 2 ppkt. 2.
- 5) Zakres oferowanego zamówienia jest zgodny z określonymi wymogami.

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych kryteriów spowoduje odrzucenie oferty – oferta nie będzie podlegała dalszej ocenie, przy czym istnieje możliwość uzupełnienia oferty, jeśli Zamawiający uzna, że jej weryfikacja będzie wymagała wyjaśnienia informacji zawartych w ofercie. W takich przypadkach, odrzucenie oferty nastąpi, jeśli Oferent nie uzupełni złożonej oferty w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego wezwania do uzupełnienia. W przypadku uzupełnienia oferty przez Oferenta, Zamawiający dokona ponownej oceny oferty, biorąc pod uwagę dostarczone uzupełnienia. Ponowny brak spełnienia któregokolwiek z powyższych kryteriów spowoduje odrzucenie oferty bez możliwości jej ponownego uzupełnienia.

• **Kryteria punktowe:**

1) Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące elementy:

- Cena zamówienia – waga punktowa - 79
- Sprawność elektryczna – waga punktowa – 10
- Sprawność cieplna – waga punktowa - 5
- Czas realizacji zamówienia - waga punktowa – 6

2) **Cena zamówienia (max 79 punktów):**

- a) Wartość oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
- b) Cena podlegająca ocenie będzie łączną ceną netto (bez VAT).
- c) Cena przedmiotu zamówienia może być jedna - nie dopuszcza się wariantowości ofert. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w cenie, tak by podana cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

Metodologia przyznania punktów:

Liczba punktów (C) dla badanej oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru:

$$C = \frac{\text{cena oferty, na której wskazano najniższą cenę netto wśród ocenianych ofert}}{\text{cena netto wskazana na ofercie badanej}} * 79$$

3) **Sprawność produkcji energii elektrycznej (max 10 punktów)**

Metodologia przyznania punktów:

Liczba punktów (Se) dla badanej oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru:

$$Se = \frac{(\text{Sprawność produkcji energii elektrycznej badanej oferty} - 41)}{(\text{Najwyższa sprawność produkcji energii elektrycznej spośród złożonych ofert} - 41)} * 10$$

4) Sprawność produkcji energii cieplnej (max 5 punktów)

Metodologia przyznania punktów:

Liczba punktów (Sc) dla badanej oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru:

$$Sc = \frac{(Sprawność\ produkcji\ energii\ cieplnej\ badanej\ oferty - 40,02)}{(Najwyższa\ sprawność\ produkcji\ energii\ cieplnej\ spośród\ złożonych\ ofert - 40,02)} * 5$$

5) Czas realizacji zamówienia (max 6 punktów)

Metodologia przyznania punktów:

Liczba punktów (Tz) dla badanej oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru:

Czas realizacji zamówienia wynoszący 14 miesięcy - 0 pkt.

Czas realizacji zamówienia wynoszący 12 miesięcy - 2 pkt.

Czas realizacji zamówienia wynoszący 10 miesięcy - 4 pkt.

Czas realizacji zamówienia wynoszący 8 miesięcy - 6 pkt.

Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 14 m-cy. W przypadku wskazania przez Wykonawcę czasu realizacji zamówienia dłuższego niż 14 m-cy, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego. Czas realizacji zamówienia liczony jest w miesiącach i rozpoczyna się od dnia następnego po dniu podpisania przez Strony umowy.

6) Najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana ta z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, obliczaną według wzoru:

$$L = C + Se + Sc + Tz$$

gdzie

L – całkowita liczba punktów

C – punkty uzyskane w kryterium „Cena zamówienia (C)”

Se – punkty uzyskane w kryterium „Sprawność produkcji energii elektrycznej (Se)”

Sc – punkty uzyskane w kryterium „Sprawność produkcji energii cieplnej (Sc)”

Tz – punkty uzyskane w kryterium „Czas realizacji zamówienia (Tz)”

7) Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą.

8) Wyniki działań matematycznych, dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. W przypadku uzyskania w ten sposób równej punktacji dla co najmniej dwóch ofert, dokonuje się ponownych wyliczeń, zaokrąglając wyniki działań matematycznych do czwartego miejsca po przecinku.

8. Wykluczenia

- 1) Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, albo pozostawaniu we

wspólnym pożyciu z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
- 2) Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy znajdują się na liście podmiotów objętych sankcjami oraz wykluczonych z postępowania zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
- 3) Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

9. Kary umowne

1. W przypadku zwłoki Dostawcy w dostawie Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu wskazanego w złożonej ofercie, Zamawiający będzie mieć prawo dochodzenia od Dostawcy kary umownej w wysokości 0,5% należnego wynagrodzenia netto za Przedmiot Umowy, liczonej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% należnego wynagrodzenia netto za dostawę Przedmiotu Umowy.
2. W przypadku zwłoki Dostawcy w usuwaniu zgłoszonych przez Zamawiającego wad i usterek Przedmiotu Umowy, Zamawiający będzie mieć prawo dochodzenia od Dostawcy kary umownej w wysokości 500,00 zł netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia z przyczyn zależnych od Dostawcy, Zamawiający będzie mieć prawo dochodzenia od Dostawcy kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia netto,
4. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody wynikłej ze zwłoki w dostawie Przedmiotu Umowy lub usuwaniu wad, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych powyżej kar umownych. Zamawiający ma prawo dochodzenia od Dostawcy odszkodowania za szkody bezpośrednio powstałe w związku ze zwłoką w dostawie lub w rozpatrywaniu reklamacji Przedmiotu Umowy.
5. Dostawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy warunków Umowy, jak również innych poufnych informacji o Zamawiającym, o których dowiedział się w trakcie obowiązywania Umowy. Dostawca może ujawnić powyższe informacje wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego lub jeżeli wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania, Zamawiający ma prawo żądać od Dostawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100) za każdorazowe naruszenie. Jeżeli szkoda wyrządzona Zamawiającemu z powodu naruszenia powyższego zobowiązania przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo także do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.
6. Kary umowne są płatne w terminie 14 dni od dnia od daty otrzymania pisemnego wezwania.
7. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej z przysługującego Dostawcy wynagrodzenia, na co Dostawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia.

10. Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Oferenta, w następującym zakresie:

- 1) Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Oferentem stroną, w tym innym oferentem lub instytucją nadzorującą realizację przedsięwzięcia, w ramach którego realizowane jest Zamówienie, przy czym zmiana może dotyczyć wyłącznie tych zapisów umowy, na które będą miały bezpośredni wpływ modyfikacje, a zmiany nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Oferenta.

- 2) Z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru Oferenta w postępowaniu o udzieleniu niniejszego zamówienia lub w związku z innymi okolicznościami, których nie dało się wcześniej przewidzieć, uniemożliwiającymi prawidłową realizację przedmiotu umowy, konieczna stanie się modyfikacja terminów określonych w zapytaniu bądź umowie.
- 3) Dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy w przypadkach, gdy:
 - a) wystąpiły zjawiska związane z działaniem siły wyższej uniemożliwiające realizację przedmiotu zamówienia,
 - b) wystąpią okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności lub z przyczyn wystąpienia przeszkód formalnoprawnych niezależnych od stron umowy,
 - c) powstały opóźnienia na wcześniejszych etapach realizacji przedmiotu zamówienia,
 - d) powstały opóźnienia w wydaniu lub zmiany w decyzjach administracyjnych lub innych instytucji (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe, itp.), niezależne od Zamawiającego oraz Oferenta, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
 - e) w przypadku wykonania przedmiotu umowy przed terminem umownym i pozyskania przez Zamawiającego środków na zapłatę wynagrodzenia Oferenta we wcześniejszym terminie.
 - f) w toku realizacji przedmiotu zamówienia zaistnieje potrzeba wykonania dostaw dodatkowych. Przez dostawy dodatkowe należy rozumieć dostawy nieobjęte zamówieniem podstawowym, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, a należyte wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od ich wykonania.

Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia skutkuje tym, iż termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu/zmianie o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty. Wszelkie opóźnienia/zmiany muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i Zamawiającego, na podstawie których strony ustalą nowe terminy.

11. Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej: RODO, Zamawiający informuje, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakłady Mięsne Skiba Spółka Akcyjna, Ul. Derdowskiego 23, 89-600 Chojnice, NIP: 5552112610.
- 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień.
- 3) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji oraz trwałości przedsięwzięcia (jeżeli dotyczy).
- 4) Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od Wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów, na których zasoby powołują się Wykonawcy.
- 5) Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Zamawiającego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
- 6) Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.
- 7) Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.
- 8) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:



Zakłady Mięsne Skiba S.A.
ul. Derdowskiego 23, 89-600 Chojnice
NIP 555 211 26 10

- a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani / Pana,
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
- 9) Nie przysługuje Pani/Panu:
- a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

12. Postanowienia końcowe

- 1) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między Zamawiającym a Oferentami, w tym zadawanie pytań dotyczących zapytania ofertowego odbywa się pisemnie za pomocą wiadomości e-mail.
- 2) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje za pośrednictwem wiadomości e-mail.
- 3) Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie i publikację danych Oferenta oraz oferowanych warunków realizacji zamówienia określonych w ofercie z wyłączeniem informacji uznanych przez Oferenta za tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji. W takim przypadku Oferent musi zawrzeć w punkcie 8 formularza ofertowego informację, które z dostarczonych dokumentów stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
- 4) Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty we własnym zakresie. Oferenci zobowiązują się nie rościć z tego tytułu żadnych żądań względem Zamawiającego.

13. Załączniki

- 1) Wzór formularza ofertowego.
- 2) Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu ofertowym.
- 3) Oświadczenie o zachowaniu poufności.
- 4) Projekt architektoniczno-budowlany.
- 5) Projekty wykonawcze poszczególnych branż.